



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION

TSE DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI

HEADSHIP OF TSE TEST AND CALIBRATION CENTER

Yapı Malzemeleri Lab. Grup Başkanlığı Gebze Kimya Laboratuvarı Müdürlüğü

Chemistry Laboratory Directorate

BELGE NO: 16.20.01/123768-1

Certificate No.

ONAYLANMIŞ KURULUŞ : 1783

NOTIFIED BODY : 1783

TS EN 13164:2013 EKSTRUDE POLİSTREN (XPS) BAŞLANGIÇ TİP DENEY BELGESİ

Extruded Polystyrene TYPE TEST CERTIFICATE IN ACCORDANCE WITH EN 13164:2013

Talep Eden: ENE-KAR DEKORASYON VE YAPI MALZEMELERİ İMALAT GIDA İÇ VE DIŞ ÜRÜNLERİ LTD. ŞTİ.

Applicant

Markası/Modeli : İKS SUPERPLUS

Trade mark/Model

Ürün Tanımı : EKSTRUDE POLİSTİREN KÖPÜK (XPS)

Product description

Ürün Özellikleri / Product Specifications

Isıl direnç:1,40 m²K/W ;Isıl iletkenlik:0,035 W/mK

Thermal resistance and thermal conductivity

Kalınlık: T3 sınıfı , 50 mm

Thickness

% 10 Deformasyonda basma gerilmesi : CS(10/Y) 250

Compressive stress at 10 % deformation

Tam daldırmayla Uzun süreli su emmesi: WL(T) 1,5

Long-term water absorption by immersion

Belirli Basma yükü ve sıcaklık şartları altında deformasyon:DLT(2)5

Deformation under specified compressive load and temperature conditions

Belge Hazırlama Tarihi : 12.02.2015

Date of Issue

Rapor Tarihi/Numarası : 03.02.2015-244713

Report Date/No.

Belge Geçerlilik süresi : 03.02.2020

Period of Validity



Bu rapor 2 sayfadır ve kısmen çoğaltılamaz.

This report is composed of 2 pages and cannot be copied partially.

Adres: TSE Deney ve Kalibrasyon Merkezi Başkanlığı

Çayırova Tren İstasyonu Yanı Gebze/KOCAELİ

Tel: +90 262 723 13 55 Faks: +90 262 723 16 07 e-posta: gebzekimyalab@tse.org.tr

web: www.tse.org.tr

Onaylayan
Approved
Olca TEMEL
Gebze Kimya Laboratuvar Müdürü